


**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
 Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ogpn-ud@yandex.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
 426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20
 e-mail: lengpn@bk.ru

г. Ижевск

«26» апреля 2018 г.

Предписание № 03/34/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
 по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
 возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №6 им. Габдуллы
 Тукая» (далее по тексту - МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая»), директору МБОУ «Гимна-
 зия №6 им. Габдуллы Тукая»

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
 филиала или иного индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 03/34 от «16» апреля 2018 г., выданного заместителем главного
 государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Романовым Владимиром
 Ивановичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «23» апреля 2018 г. и с 14 ч. 00 мин. в
 14 ч. 30 мин. «26» апреля 2018 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта(ов) защиты
 МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», юридический адрес: Удмуртская Республика,
 Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а; место фактического осуществления деятельности: : Удмуртская
 Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
 надзору Бушмакин Андрей Михайлович

совместно с: директором МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» Ахметовой Гульчачак Яв-
 товной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной бе-
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
 безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания 03/34/1/1-4	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнено (указываться только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	Проектная и техническая документация на здание школы отсутствует (документация не предоставлена).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.6; СП 2.13130.2012«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4.6.	01.05.2019	
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей не обеспе-	Основание: ст.84 ФЗ №123-ФЗ; п.п. 3.1, 4.2 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	01.05.2019	

	<p>чивают уровень звука не менее чем 15дВ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищенном помещении (фактический уровень звука сигналов СОУЭ составляет: на первом этаже в комнате тренера – 48 дБА, кабинете заведующей столовой – 63 дБА, в кабинетах №106 – 42 дБА, №212 – 40 дБА, №308 – 54 дБА, №409 – 50 дБА. Уровень звука сигналов СОУЭ должен обеспечивать: в комнате тренера и кабинете заведующего столовой не менее 65 дБА, в кабинетах №№ 106, 212, 308, 409 не менее 55 дБА).</p>	<p>эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009</p>		
3.	<p>Не обеспечен автоматический контроль работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (при имитации режима «Неисправность», путем «обрыва» соединительной линии речевого оповещателя, сигнал на прибор приемно – контрольный не поступил).</p>	<p>Основание: ст.84 ФЗ №123-ФЗ; п.п. 3.1, 3.4 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009</p>	01.05.2019	
4.	<p>Ширина эвакуационных выходов, ведущих из кабинета ЛОУ и кабинета заведующего столовой, выполнена в свету менее 0,8 м (фактически ширина эвакуационных выходов составляют из кабинета ЛОУ – 0,67 м, из кабинета заведующего столовой – 0,58 м).</p>	<p>Основание: ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89, 151, табл. №3, 28 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.33 Правил противопожарного режима в РФ</p>	01.05.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска

по пожарному надзору Бушмакин А.М.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Валентина Григорьевна Иванова, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» апреля 2018 г.

И.И.
(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99