



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**

**по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 06.02.2026 №253**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Булатовой Р.И., при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №6 ИМ. ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ" (сокращенное наименование - МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая»), ИНН 1832023121, ОГРН 1021801434467

Адрес места нахождения юридического лица: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а.

Адрес места осуществления деятельности: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V, п. 83, таблица 5.54).

**В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20**, в МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» покрытие пола с дефектами в следующих помещениях:

- в туалетах для мальчиков и девочек на втором этаже (правое и левое крыло), на третьем этаже (правое и левое крыло) поверхность пола неровная и негладкая, местами отслоение покраски;

- в учебном кабинете №206 покрытие пола, выполненное линолеумом, с дефектами в виде дыр, пористости линолеума;

- в коридоре над лестничным пролетом (правое крыло) на 2 и 3 этажах покрытие пола с дефектами в виде частичного отсутствия керамических плит.

**В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20**, в учебном кабинете №207 покрытие потолка с дефектом в виде отслоения побелки. В коридоре над лестничным пролетом на поверхности потолка следы протекания кровли.

**В нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20**, в туалете для девочек на 3 этаже левого крыла остекление окон выполнено не из цельного стекла: нарушение целостности стеклопакета в виде трещин.

**В нарушение п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20**, в туалете для мальчиков на 2 этаже на умывальных раковинах отсутствуют смесители.

В нарушение раздела V, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, в результате проведенных инструментальных измерений, уровни искусственной освещенности на рабочих столах и партах в кабинетах: №№210,118,305,308 составило от 141лк до 282лк при гигиеническом нормативе не менее 300лк и 400лк, а также на досках в кабинетах №№305,206,207 составило 381-446 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк, что не укладывается в нормируемые значения.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт пола в вышеуказанных помещениях. Срок устранения: 01.09.2027 г.
2. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт потолка в учебном кабинете №207, в коридоре над лестничным пролетом. Срок устранения: 01.09.2027 г.
3. В соответствии с разделом V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в вышеуказанных помещениях обеспечить уровень искусственной освещенности до нормируемых значений. Срок устранения: 01.09.2027 г.
4. В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 провести замену оконного стекла в туалете для девочек на 3 этаже левого крыла. Срок устранения: 01.09.2027 г.
5. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалете для мальчиков на 2 этаже на умывальных раковинах установить смесители и обеспечить горячим и холодным водоснабжением. Срок устранения: 01.09.2027 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», юридический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2027 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Булатова Р.И.

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » февраля 2026г.

  
(подпись)  
(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание отправлено на адрес электронной почты: [sc006@izh-shl.udmr.ru](mailto:sc006@izh-shl.udmr.ru)  
06.02.2026 г.