



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 18.03.2024г. № 594**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» (сокращенное наименование – МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая») ИНН 1832023121, ОГРН 1021801434467

Адрес места нахождения юридического лица: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а

Адрес места осуществления деятельности: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Депутатская, д. 40а

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)

**В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» не укладываются в нормируемые значения, а именно: измеренные уровни искусственной освещенности на середине досок в учебных кабинетах №305 (математика) составили 389 лк, №306 (история) – 442 лк, №215 (химия) – 274 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк. Измеренный уровень искусственной освещенности на учебных партах в кабинете №301 (ИЗО, черчение) составил 459 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

**В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20** в учебных кабинетах №№301,306,202, 203,207,215,104 при освещении классной доски используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные).

**В нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20** в помещениях для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 2,3,4 этажах не оборудован душевой поддон (отсутствует).

**В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** в туалетном помещении для мальчиков на 2 этаже поверхность стен оконных откосов имеет дефект в виде отсутствия покрытия (видны кирпичные стены), такое покрытие затрудняет проводить влажную обработку и дезинфекцию.

**В нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20** в кабинете технологии для мальчиков установлены офисные деревянные стулья, не позволяющие по своей конструкции регулирование с учетом роста и возраста обучающихся.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в кабинетах №305 (математика), №306 (история), №215 (химия) на середине меловой доски обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. В кабинете №301 (ИЗО, черчение) на учебных партах обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 2) В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №№301,306,202, 203,207,215,104 при освещении классной доски обеспечить использование одинаковых тип ламп. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 3) В соответствии п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 в помещениях для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 2,3,4 этажах оборудовать душевой поддон. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 4) В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении для мальчиков на 2 этаже выполнить ремонт поверхности стен оконных откосов. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 5) В соответствии п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 кабинет технологии для мальчиков обеспечить ученическими стульями, позволяющими проводить их регулировку с учетом роста и возраста обучающихся. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», юридический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Депутатская, д. 40а**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 03 2024г.

  
(подпись)

Т.Я. Ахметова  
(инициалы и фамилия)